

DOUCHES DE SECURITE

COMMENT CONSIGNER UN ESSAI DE FONCTIONNEMENT

365
bat_local 136

Général Personnes liées Danger et obligation Groupe de travail Contrôle douche sécurité

Douche de sécurité oui/non

Table: B50_ContrôleDouchePourDLocal
Détail du contrôle

Valider Annuler

Cocher la case si le local comprend une douche de sécurité, puis valider.

Local 136 Bâtiment SCII

Faculté Faculté des Sciences Typologie local Laboratoire

Section Section de Chimie et Biochimie Département Département de chimie organique

Cylindre Info complémentaires

Lacour Jérôme TEL : 96062 URGENCE : +33450044275 Responsable entité
Grass Stéphane TEL : 96090 Correspondant de sécurité Obsolete

LACOUR

DANGER : Corrosif OBLIGATION : Protection obligatoire de la vue
DANGER : Matières inflammables V total >25 L. V. 1 emballage >5L OBLIGATION : Interdiction de manger

Validée

Date modif 22/09/2020

Une goutte indique la présence d'une douche de sécurité.

Pour consigner le résultat d'un essai, cliquer sur la goutte.

Validée

Date du contrôle 22/09/2020

Etat Non renseigné

Remarque

Modifié par : Raphael.Maion@unige.ch

Valider Annuler

Indiquer la date du contrôle, l'état de fonctionnement et les éventuelles remarques, puis valider.