

# DEBRIEFING

Site : UNI MAIL

Date : 9 octobre 2012

Nom et prénom	Commentaires
Daniel Gomez Huisser	Bien passé. Etudiant dans les WC entendu l'alarme mais pers. Prof qui doit donner son cours, autorité rester dehors. Si possible avoir un texte à dire, qqch d'écrit, message typé.
Devanthery Alain	A la bibliothèque tout ok. Tambour peut-être à ouvrir. Sortie secours gauche pas ouverte instantanément.
VHD	Cassé la vitre pour l'ouverture.
Jacqueline Messerli	3ème y compris les WC, tjrs les mêmes récalcitrants qui refusent de sortir. Sortie Côté parc Baud-Bovy
Novo Marie-Madeleine	5ème étage fait avec Sandrine Goniât. Ok. 1 pers. est revenue dans son bureau chercher qqch. Sacs et affaires restées dans les salles ouvertes.
ASI	Avez-vous des contacts avec les prof ?
Novo Marie-Madeleine	Non, pas avec ceux de ces salles.
Claire Palandela	3ème étage, car P. Darre pas là. 3 assistants qui discutaient. Sorti par les escaliers normaux avec une dame avec 2 cannes, à mobilité réduite.
ASI	Gens ont-ils pris excaliers secours ? Ascenseurs pas asservi.
Jacqueline Messerli	Non peu. Etonnant. Gens aiment pas les prendre, car cela bouche. Dame du courrier essayé de prendre l'ascenseur.
CLA	Alarme incendie coupe les ascenseurs, mais pas l'alarme technique.
Esther Pralong	4ème côté droit. Gens déjà sortis. Qqn a-t-il été au garage ?
ASI	Personne n'a été au garage. A voir. Resp, gilet orange doit se trouver à la place de rassemblement, côté parc Baud Bovy. Répondant du secours, police et pompiers vont aussi au gilet orange. Donc, il est nécessaire de le trouver et de lui donner les informations. Si on prolonge l'évac., là important de se coordonner que le resp. puisse donner des 2èmes missions.
CLA	Point accès pompiers : entrée parking Carl-Vogt, vers Pavillon Mail et côté parvis.
Muja	5ème étage, tout ok, tout le monde sorti sans souci. Son ok aujourd'hui.
Isabelle Herzig	A la Médiathèque, 1 pers. anglophone voulait pas partir. En a profité pour fermer la fenêtre. Personne a pris les sorties de secours, tous escalier colimasson.
ASI	Avait pourtant demandé à M. Devantery de demander aux bibliothécaires de faire prendre les sorties de secours.
CLA	Sorties de secours peu utilisées
ASI	Une séance d'information sera données aux auxiliaires bibliothécaires.
Sandrine Goniât	5ème étage aile 3 et 2. Aile 2 directeur département pas sorti. Si personne part, il faut crier fort.
Victor Fenandez	Aile 2 5ème + 4ème étage. Tout ok.
ASI	Du 6ème, on a vu personne. Donner les infos au responsable est le plus imporant.
CLA	Les barrières du parking doivent s'ouvrir. Vider le bâtiment et bilan. L'après n'est pas géré, à voir. Peut-être essayer de faire un exercice l'été avec tout.
ASI	Mieux un excercice blanc sans alarme. P. Darre pas trouvé le gilet orange.
CLA	A regardé. Mis dehors gens en file d'attente au bancomat. Salle activité culturelles et WC en bas ok. Dans labo., son ok. De la FPSE 1 pers. qui à dû sortir. Sur 12 boîtiers sortie de secours, seul 5 ont été utilisés.
VHD	Cafétéria bien joué le jeu. Tout ok.