



COMPTE-RENDU EXERCICE D'EVACUATION

GSI-SIP

DATE : 28.11.2022

- Objectif : mettre en lumière les points forts et relever les défaillances du système, ainsi que les points à améliorer en vue de mesures correctives adéquates.
- Exercice non annoncé : oui non (annoncé à l'équipe d'évacuation)
- Alarme évacuation transmise par :
 - haut-parleur (du 3^{ème} au 5^{ème} étage) porte-voix
- Générateur de fumée : oui non
- Responsable d'évacuation (gilet orange) : Artur SOARES
- Déclenchement de l'alarme : 9h50 environ
- Temps d'évacuation : 5'00"
- Engagement :
 - ✓ 5 équipiers de sécurité
 - ✓ - huissiers
 - ✓ 3 membres de STEPS et stagiaires
 - ✓ 2 agents de sécurité
 - ✓ 0 inspecteurs Police du feu
 - ✓ 0 agents de Police de proximité, poste de Plainpalais
 - ✓ 0 agents de Police Municipale du poste de la Jonction
 - ✓ 0 pompiers SIS
 - ✓ 0 représentants du Service des bâtiments de l'UNIGE



DÉBRIEFING

ASPECTS TECHNIQUES	Note de 1 à 5 (5=excellent)	Remarques
Volume et qualité sonore du message d'évacuation	5	RAS
Fonctionnement des asservissements	-	
Balisateur et éclairage de sécurité	3	Plusieurs panneaux ont disparu des portes d'issues de secours (décollés)
Point de rassemblement	4	Un lieu de repli doit être envisagé.
Praticabilité des voies d'évacuation et des issues de secours	5	RAS
Respect des dégagements	5	
Le cas échéant, dysfonctionnement(s) à signaler :		
ASPECTS ORGANISATIONNELS	Note de 1 à 5 (5=excellent)	Remarques
Gestion de la circulation routière	-	
Vérification des zones	5	
Nombre d'équipiers d'évacuation actifs	4	2 nouveaux équipiers ont fait leur premier exercice
Mise à l'abri des personnes à mobilité réduite (PMR)	-	
Orientation vers les issues de secours	5	
Gestion de la foule – dégagement des accès	4	
Transmission des informations au responsable d'évacuation	5	
Surveillance des accès au bâtiment	-	
Communication aux personnes évacuées	5	
Cafétéria, externes, voisins...	-	Le concierge du musée à proximité est venu s'enquérir.
REACTIONS DES OCCUPANTS A L'EVACUATION	Note de 1 à 5 (5=excellent)	Remarques
Evacuation immédiate à l'émission du signal	4	Une personne au 5 ^e étage n'a pas évacué avec les autres. Il est resté quelque temps dans



		son bureau.
Complète exécution de l'évacuation	5	Toutes les zones ont été vérifiées. Nombre de personnes ayant refusé d'évacuer : 0
Evacuation en bon ordre et dans le calme	5	
Fermeture de portes et fenêtres	-	
Utilisation des ascenseurs	-	Non constatée
Consigne « ne pas revenir en arrière » respectée	5	
Utilisation des issues de secours	5	
Point de rassemblement rejoint rapidement	5	
FORMATION DES EQUIPIERS	Note de 1 à 5 (5=excellent)	Remarques
Les équipiers ont été : <ul style="list-style-type: none">• Facilement identifiables (gilet jaune)• Calmes• Directifs• Précis• Coordinés	5	1 personne a oublié son gilet jaune
Compte rendu des équipiers au responsable d'évacuation	5	
Mise à l'abri d'une PMR	-	
Utilisation de moyens auxiliaires (Signaux pliants Triopan, rubalise, mégaphone, chaise roulante, etc.)	-	Un mégaphone serait nécessaire s'il fallait alerter également les éventuels occupants de la Salle des moulages, ainsi que pour communiquer avec les personnes évacuées.
Le cas échéant, difficulté(s) rencontrée(s) :		

CONCLUSION :

Cet exercice s'est bien déroulé dans l'ensemble.

Une fois alertés, les occupants des 4^e et 5^e étages sont sortis rapidement et dans le calme. Conduits par les équipiers, ils ont rejoint le point de rassemblement. L'exercice d'évacuation a ainsi également un objectif didactique pour tous les occupants.

Des équipiers supplémentaires sont nécessaires pour pallier les éventuelles absences (temps partiel, télétravail, vacances etc.). Si des zones voire des étages entiers ne sont pas contrôlés



par un équipier, les informations sur l'état d'évacuation du bâtiment seront parcellaires et ceci pourrait avoir pour conséquence un retard de l'intervention des pompiers ou de la police.

Etant donné qu'il est interdit d'utiliser l'ascenseur lors d'une évacuation, il est recommandé de mettre en sécurité une personne à mobilité réduite (PMR) ; deux scénarios sont possibles :

1. L'accompagnateur aide la PMR à rejoindre une cage d'escalier de secours et attend à l'abri avec elle ; ils signalent leur présence par téléphone (sécurité interne au 1222, 118) en indiquant à quel étage et dans quelle partie du bâtiment ils se trouvent. Le service d'incendie et de secours se chargera de les évacuer.
2. La PMR et son accompagnateur restent confinés dans un local en façade, porte fermée pour retarder l'infiltration des éventuelles fumées ; ils signalent leur présence par la fenêtre et/ou par téléphone (sécurité interne au 1222, 118). Le service d'incendie et de secours se chargera de les évacuer.

Etant donné que le rassemblement se fait dans la cour couverte, un lieu de repli doit être envisagé (parc Gourgas ?) si le sinistre est majeur ou si les secours officiels exigent une évacuation complète du site. Dans un tel scénario, il serait notamment nécessaire de disposer d'un mégaphone.

A FAIRE PAR STEPS :

Placer la valise d'évacuation dans un endroit sécurisé mais accessible à tous les équipiers du site.

Fournir un mégaphone.

En collaboration avec le GSI et le Service de soutien à la recherche, recrutement d'équipiers supplémentaires pour tous les étages.